

## NORMATIVA REGULADORA DE LES CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI 3.1.5.2

*Normativa autonòmica. Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.*

**Paraules clau:** neteja, desinfecció, revisió, higienicosanitàries, instal·lacions.

**Objecte.** Aquest Decret té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi, mitjançant l'adopció de mesures higienicosanitàries, en aquelles instal·lacions que puguin tenir un risc associat a l'aparició de casos d'aquesta malaltia.

**Àmbit d'aplicació.** Les mesures previstes en aquest Decret són d'aplicació a les instal·lacions que poden estar associades a l'aparició de legionel·losi i que utilitzin aigua en el seu funcionament, que produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o a l'exterior d'edificis d'ús col·lectiu, instal·lacions industrials o mitjans de transport que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació d'aquesta malaltia.

Es consideren instal·lacions **d'alt risc** les següents:

- a) Instal·lacions que afecten l'ambient exterior dels edificis (torres de refrigeració i condensadors evaporatius).
- b) Instal·lacions que afecten l'interior dels edificis: centrals humidificadores industrials que generen aerosols.
- c) Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.
- d) Instal·lacions termals.
- e) Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs d'alta velocitat o injecció d'aire (banyeris, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d'hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió i d'altres).

Es consideren **equipaments de baix risc**:

- a) Humectadors.
- b) Fonts ornamentals.
- c) Sistemes urbans de reg per aspersió.
- d) Elements de refrigeració per aerosolització a l'aire lliure.
- e) Sistemes d'aigua contra incendis.
- f) Sistemes d'aigua d'instal·lacions interiors d'edificis.

g) Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.

Queden **excloses** de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret les **instal·lacions que estiguin ubicades en immobles dedicats a l'ús exclusiu d'habitatge**, exceptuant aquelles que afectin l'ambient exterior d'aquests edificis. Això no obstant i davant l'aparició d'un brot de legionel·losi, les autoritats sanitàries poden adoptar les mesures de control que es considerin adients.

## **Resum dels principals articles.**

### **Responsabilitat (article 3)**

Les persones titulars de les instal·lacions de risc són responsables del compliment de les disposicions que s'estableixen en aquest Decret. Així mateix, són responsables que es portin a terme els programes de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions i es verifiqui l'eficàcia d'aquests programes mitjançant controls analítics periòdics.

### **Activitats de manteniment higienicosanitari, neteja i desinfecció (article 6)**

Les instal·lacions de risc estan subjectes a normes d'autocontrol basades en el sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític.

Per a les instal·lacions d'alt risc s'han d'elaborar i aplicar programes de manteniment higienicosanitari adequats a les seves característiques.

### **Inspecció sanitària (article 27)**

La funció inspectora de les instal·lacions d'alt risc correspon als serveis tècnics del Departament de Salut que, a aquests efectes, ha de comptar amb la col·laboració dels ajuntaments, d'acord amb el marc competencial establert a la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut.

La funció inspectora de les instal·lacions de baix risc correspon als serveis d'inspecció dels ajuntaments.

Text consolidat: <https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=348269>

\* Veure també la [Guia tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions](#) elaborada pel Ministeri de Sanitat.